



# INTYG

<b>Dnr</b> NF-09-02 <b>09:128 S 02</b>	<b>Intyget avser</b> Släcksystem för Buss där SBF 128 Regler för fast automatisk släckanläggning på buss ska gälla
<b>Företag</b> NE Fire Protection AB Moje 536 780 41 Gagnef	<b>Kontaktperson</b> Nils Eriksson
<b>Produkt</b> Släcksystem	
<b>Beteckning</b> Stat-X <sup>®</sup> fire suppression system	
<b>Tillhörande handlingar/ Tekniskt underlag</b> Produktbeskrivning Genomfört fullskaleprov den 29 okt 2009	
<b>Särskilda villkor</b> Släckmedelsmängden i detta fall 200g/m <sup>3</sup> ( i två aerosoler om vardera 250 g )  Eventuella förändringar som påverkar systemets funktionalitet och/eller utbyte av ingående material och komponenter ska anmälas till Normgruppen	
<b>Utfärdat den</b>  2009-11-19	
<b>Underskrift</b>  Tommy Arvidsson  Barbro Ahlén Handläggare	

Brandskyddsföreningen  
Norm  
115 87 Stockholm  
Tele:08 588 475 11